

检测报告

Test Report



报告编号 Report ID: LTJC20251201660

样品名称:
Sample Name

生活饮用水

委托单位:
Applicant

民乐县供水保障服务中心

检测类别:
Test Type

委托检验

陕西联同通用标准技术服务有限公司
Shaanxi UCGS Testing Service Co.,Ltd



报告声明

Report Statement

1. 本报告未加盖“陕西联同通用标准技术服务有限公司检验检测专用章”无效。

The report is invalid without the dedicated inspection and testing stamp of Shaanxi UCGS Testing Service Co.,Ltd.

2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of its editor, auditor and the authorized signatory.

3. 本报告涂改或字迹模糊无效。

The report is invalid if being altered or illegible.

4. 复印报告未重新加盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效。

The reproduced report is invalid without the cover or cross-page seal of the dedicated inspection and testing stamp.

5. 对报告有异议，应在《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国产品质量法》以及《中华人民共和国药品管理法》等法律法规规定的异议期内提出，逾期将不予受理。

Any objections to the report should be raised to the company within the objection period stipulated by laws and regulations. The submission later than the deadline will be unacceptable.

6. 不可重复性或不能进行复测的实验，如微生物和现场监测，不进行复测，委托单位须放弃异议权利。

Experiments that are not repeatable or can not be retested, such as Microbiology Test and In-situ Monitoring, will not repeat. The applicant should give up the right of dissent.

7. 检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。若判定依据由委托方提供，其真实性和有效性由委托方负责。

Inspection and testing organizations are responsible for the conformity of the inspection items of the samples submitted by the client. The representativeness and authenticity of the submitted samples are the responsibility of the client. If the basis for judgment is provided by the client, the authenticity and validity thereof are the responsibility of the client.

8. 报告结果仅反映对所测样品的评价。

The test report only reflects the appraisal of the entrusted samples.

9. “—”表示委托单位未提供相关信息或产品未标示。

“—” refers to no related information which was received or marked on the product.

10. 实验室对报告中的所有信息负责，委托方提供的信息除外。

The laboratory will be responsible for all the information provided in the report, except when the information is provided by the client.

地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区中国酵素城7号楼

Add.: Building 7, China Enzyme City, High-Tech Industrial Development Zone, Weinan City, Shaanxi Province, China

电子邮箱/E-mail: service@ucgs.com

电话/Tel.: 029-81493698

网址/Website: <http://www.ucgs.com>

陕西联同通用标准技术服务有限公司

检测报告
Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660第 1 页 共 9 页 Page 1 of 9

样品名称 Sample Name	生活饮用水	检测类别 Test Type	委托检验
商 标 Trademark	—	样品类别 Sample Category	水
规格型号 Pecification Type	—	样品等级 Sample Level	—
生产单位 Manufacturer	—	样品数量 Sample Quantity	5桶+500mL
原编号/批号 Original No./Batch No.	—	样品形态 Sample Status	经肉眼观察未见异常
生产日期 Production Date	—	到样日期 Received Date	2025年12月10日
委托单位 Applicant	民乐县供水保障服务中心	检测周期 Test Period	2025年12月10日至2025年12月19日
委托单位地址 Applicant Address	民乐县县府南街		
检测项目 Test Items	详见检测结果页。		
判定依据 Judgment	GB 5749-2022		
结论 Conclusion	所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 规定要求 签发日期Issuance Date: 2025年12月19日 检验检测专用章		
备注 Comment	—		

批准
Authorized Signatory :

审核
Audited By:

编制
Edited By:

杨新梅 郑彬彬

孟琪琪

雷公梁

检测报告

Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660

第 2 页 共 9 页 Page 2 of 9

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	不应检出	未检出	MPN /100mL	符合
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	不应检出	未检出	MPN /100mL	符合
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	≤100	未检出	CFU/mL	符合
4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	≤0.01	0.000152（最低检测质量浓度： 0.00009mg/L）	mg/L	符合
5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	≤0.005	未检出（最低检测质量浓度： 0.00006mg/L）	mg/L	符合
6	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1	≤0.05	0.006（最低检测质量浓度： 0.004mg/L）	mg/L	符合
7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	≤0.01	未检出（最低检测质量浓度： 0.00007mg/L）	mg/L	符合
8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.4	≤0.001	未检出（最低检测质量浓度： 0.00007mg/L）	mg/L	符合
9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	≤0.05	未检出（最低检测质量浓度： 0.002mg/L）	mg/L	符合
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	≤1.0	0.433（最低检测质量浓度： 0.001mg/L）	mg/L	符合
11	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023 6.2	≤10	1.62（最低检测质量浓度： 0.0003mg/L）	mg/L	符合
12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	≤0.06	未检出（最低检测质量浓度： 0.000032mg/L）	mg/L	符合
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	≤0.1	未检出（最低检测质量浓度： 0.000016mg/L）	mg/L	符合
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	≤0.06	未检出（最低检测质量浓度： 0.000015mg/L）	mg/L	符合

检测报告

Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660

第 3 页 共 9 页 Page 3 of 9

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	≤ 0.1	未检出（最低检测质量浓度： 0.000041mg/L）	mg/L	符合
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	GB/T 5750.10-2023	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1	—	符合
17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 14.1	≤ 0.05	未检出（最低检测质量浓度： 0.0020mg/L）	mg/L	符合
18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 14.1	≤ 0.1	0.014（最低检测质量浓度： 0.0010mg/L）	mg/L	符合
19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	≤ 0.01	未检出（最低检测质量浓度： 0.0050mg/L）	mg/L	符合
20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.2	≤ 0.7	未检出（最低检测质量浓度： 0.0024mg/L）	mg/L	符合
21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.2	≤ 0.7	未检出（最低检测质量浓度： 0.0050mg/L）	mg/L	符合
22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	≤ 15	未检出（最低检测色度：5度）	度	符合
23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	≤ 1	未检出（最低检测浑浊度： 0.5NTU）	NTU	符合
24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	—	符合
25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	—	符合
26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	6.5-8.5	7.64	—	符合
27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.2	未检出（最低检测质量浓度： 0.0012mg/L）	mg/L	符合

检测

检测报告

Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660

第 4 页 共 9 页 Page 4 of 9

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	≤0.3	未检出（最低检测质量浓度：0.0009mg/L）	mg/L	符合
29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	≤0.1	0.000592（最低检测质量浓度：0.00006mg/L）	mg/L	符合
30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	≤1.0	0.000544（最低检测质量浓度：0.00009mg/L）	mg/L	符合
31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	≤1.0	0.00398（最低检测质量浓度：0.0009mg/L）	mg/L	符合
32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	≤250	35.4（最低检测质量浓度：0.0003mg/L）	mg/L	符合
33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 6.2	≤250	72.1（最低检测质量浓度：0.001mg/L）	mg/L	符合
34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	≤1000	330	mg/L	符合
35	总硬度 （以CaCO ₃ 计）	GB/T 5750.4-2023 10.1	≤450	256（最低检测质量浓度：1.0mg/L）	mg/L	符合
36	高锰酸盐指数 （以O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023 4.1	≤3	0.435（最低检测质量浓度：0.05mg/L）	mg/L	符合
37	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	≤0.5	未检出（最低检测质量浓度：0.02mg/L）	mg/L	符合
38	★总α放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	≤0.5（指导值）	<0.02	Bq/L	符合
39	★总β放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	≤1（指导值）	0.072	Bq/L	符合
40	★贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2023 8.2	<1	0	个/10L	符合
41	★隐孢子虫	GB/T 5750.12-2023 9.2	<1	0	个/10L	符合

检测

检测报告

Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660

第 5 页 共 9 页 Page 5 of 9

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
42	锑	GB/T 5750.6-2023 22.3	≤ 0.005	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00007mg/L）	mg/L	符合
43	钡	GB/T 5750.6-2023 19.3	≤ 0.7	0.0540（最低检测 质量浓度： 0.0003mg/L）	mg/L	符合
44	铍	GB/T 5750.6-2023 23.4	≤ 0.002	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00003mg/L）	mg/L	符合
45	硼	GB/T 5750.6-2023 29.3	≤ 1.0	0.0385（最低检测 质量浓度： 0.001mg/L）	mg/L	符合
46	钼	GB/T 5750.6-2023 16.3	≤ 0.07	0.000408（最低检 测质量浓度： 0.00006mg/L）	mg/L	符合
47	镍	GB/T 5750.6-2023 18.3	≤ 0.02	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0001mg/L）	mg/L	符合
48	银	GB/T 5750.6-2023 15.4	≤ 0.05	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00009mg/L）	mg/L	符合
49	铊	GB/T 5750.6-2023 24.2	≤ 0.0001	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00001mg/L）	mg/L	符合
50	硒	GB/T 5750.6-2023 10.4	≤ 0.01	0.00102（最低检 测质量浓度： 0.0001mg/L）	mg/L	符合
51	高氯酸盐	GB/T 5750.5-2023 14.3	≤ 0.07	未检出（最低检测 质量浓度： 0.002mg/L）	mg/L	符合
52	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 0.02	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00199mg/L）	mg/L	符合
53	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023 5.3	≤ 0.03	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00287mg/L）	mg/L	符合

一
封
专
一

检测报告
Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660第 6 页 共 9 页 Page 6 of 9

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
54	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 4.1	≤0.002	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0001mg/L）	mg/L	符合
55	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 7.1	≤0.001	未检出（最低检测 质量浓度： 0.001mg/L）	mg/L	符合
56	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.03	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00020mg/L）	mg/L	符合
57	1,2-二氯乙烯（总 量）	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.05	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00236mg/L）	mg/L	符合
58	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.02	未检出（最低检测 质量浓度： 0.000031mg/L）	mg/L	符合
59	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.04	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0000079mg/L）	mg/L	符合
60	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023 47.2	≤0.0006	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0000039mg/L）	mg/L	符合
61	苯	GB/T 5750.8-2023 21.2	≤0.01	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00469mg/L）	mg/L	符合
62	甲苯	GB/T 5750.8-2023 22.3	≤0.7	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00313mg/L）	mg/L	符合
63	二甲苯（总量）	GB/T 5750.8-2023 23.3	≤0.5	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00459mg/L）	mg/L	符合
64	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023 38.2	≤0.02	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00495mg/L）	mg/L	符合
65	氯苯	GB/T 5750.8-2023 26.2	≤0.3	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00492mg/L）	mg/L	符合

用

检测报告

Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660

第 7 页 共 9 页 Page 7 of 9

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
66	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8- 2023 29.2	≤0.3	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00029mg/L）	mg/L	符合
67	三氯苯（总量）	GB/T 5750.8- 2023 30.2	≤0.02	未检出（最低检测 质量浓度： 0.000011mg/L）	mg/L	符合
68	六氯苯	GB/T 5750.9- 2023 23.1	≤0.001	未检出（最低检测 质量浓度： 0.000021mg/L）	mg/L	符合
69	七氯	GB/T 5750.9- 2023 22.1	≤0.0004	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0002mg/L）	mg/L	符合
70	马拉硫磷	GB/T 5750.9- 2023 10.1	≤0.25	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0001mg/L）	mg/L	符合
71	乐果	GB/T 5750.9- 2023 11.1	≤0.006	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0001mg/L）	mg/L	符合
72	★灭草松	GB/T 5750.9- 2023 15.1	≤0.3	<0.0005	mg/L	符合
73	呋喃丹	GB/T 5750.9- 2023 18.2	≤0.007	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0005mg/L）	mg/L	符合
74	百菌清	GB/T 5750.9- 2023 12.2	≤0.01	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00012mg/L）	mg/L	符合
75	毒死蜱	GB/T 5750.9- 2023 19.1	≤0.03	未检出（最低检测 质量浓度： 0.002mg/L）	mg/L	符合
76	☆草甘膦	GB/T 5750.9- 2023 21.1	≤0.7	<0.025	mg/L	符合
77	敌敌畏	GB/T 5750.9- 2023 17.1	≤0.001	未检出（最低检测 质量浓度： 0.00005mg/L）	mg/L	符合
78	莠去津	GB/T 5750.9- 2023 13.4	≤0.002	未检出（最低检测 质量浓度： 0.0005mg/L）	mg/L	符合

章

检测报告
Test Report

报告编号Report ID: LTJC20251201660第 8 页 共 9 页 Page 8 of 9

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
79	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2023 14.1	≤0.02	未检出（最低检测质量浓度：0.00101mg/L）	mg/L	符合
80	2,4-滴	GB/T 5750.9-2023 16.2	≤0.03	未检出（最低检测质量浓度：0.0005mg/L）	mg/L	符合
81	乙草胺	GB/T 5750.9-2023 41.1	≤0.02	未检出（最低检测质量浓度：0.00002mg/L）	mg/L	符合
82	五氯酚	GB/T 5750.9-2023 13.4	≤0.009	未检出（最低检测质量浓度：0.0005mg/L）	mg/L	符合
83	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2023 19.3	≤0.2	未检出（最低检测质量浓度：0.0004mg/L）	mg/L	符合
84	苯并[a]芘	GB/T 5750.8-2023 12.1	≤0.00001	未检出（最低检测质量浓度：0.0000014mg/L）	mg/L	符合
85	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	GB/T 5750.8-2023 15.1	≤0.008	未检出（最低检测质量浓度：0.00041mg/L）	mg/L	符合
86	★丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2023 13.2	≤0.0005	<0.00005	mg/L	符合
87	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2023 20.1	≤0.0004	未检出（最低检测质量浓度：0.00006mg/L）	mg/L	符合
88	★微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）	GB/T 5750.8-2023 16.1	≤0.001	<0.00006	mg/L	符合
89	钠	GB/T 5750.6-2023 25.4	≤200	19.3（最低检测质量浓度：0.02mg/L）	mg/L	符合
90	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T 5750.4-2023 12.1	≤0.002	未检出（最低检测质量浓度：0.002mg/L）	mg/L	符合

检测公司

检测报告
Test Report

序号 No.	检测项目 Test Items	检测方法 Method(s)	标准要求 Standard Requirement(s)	检测结果 Result(s)	单位 Unit	单项评价 Appraisal
91	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023 13.1	≤0.3	未检出（最低检测 质量浓度： 0.050mg/L）	mg/L	符合
92	★2-甲基异莰醇	GB/T 5750.8-2023 77	≤0.00001	<0.0000022	mg/L	符合
93	★土臭素	GB/T 5750.8-2023 76.1	≤0.00001	<0.0000038	mg/L	符合
94	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.2	≤2	未检出（最低检测 质量浓度： 0.005mg/L）	mg/L	符合
95	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.2	≤3	0.005（最低检测 质量浓度： 0.005mg/L）	mg/L	符合
96	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.1	≤0.3	未检出	mg/L	符合
97	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.1	≤0.8	未检出（最低检测 质量浓度： 0.025mg/L）	mg/L	符合
备注 Comment	1. 带★号的项目为没有CMA能力的项目、且为分包检测，丙烯酰胺、灭草松、贾第鞭毛虫、2-甲基异莰醇、微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）、隐孢子虫、土臭素、总β放射性、总α放射性分包机构为：青岛博拉沃检测技术有限公司，CMA证书编号：251503346911。 2. 带★号的项目为有CMA能力的项目、且为分包检测，草甘膦分包机构为：青岛博拉沃检测技术有限公司，CMA证书编号：251503346911。					

——以下空白 End of Report——