

附件1：

安全生产常态化排查整治问题隐患清单

填报单位：民乐县安全生产委员会办公室

填报时间：2024年9月15日

序号	检查单位	检查时间	被检查单位	问题隐患	隐患数	整改时限	责任单位	责任人	整改情况	备注
1	应急管理局	2024年9月13日	西部假日酒店	1. 客房内防烟面罩缺失，无应急疏散图； 2. 应急疏散通道内指示标识未固定在墙面上； 3. 楼道内应急照明灯缺失。	3	9月16日前完成整改	应急管理局	王军元	已整改	
2	应急管理局	2024年9月13日	新心乐超市金地大厦店	1. 一处防火卷帘故障未排除； 2. 散装食品区应急疏散通道堵塞； 3. 西侧风机房疏散门前堆放杂物。	3	9月16日前完成整改	应急管理局	王军元	已整改	
3	应急管理局	2024年9月13日	城北加油站	1. 微型消防站内灭火器年检记录不完整。	1	9月16日前完成整改	应急管理局	王军元	已整改	
4	应急管理局	2024年9月13日	沁园悦府住宅小区建设项目	1. 门卫未严格执行门卫管理制度； 2. 高处作业人员，电气焊人员未严格执行特种作业审批制度。 3. 塔吊司机司索工无证上岗。 4. 个别施工人员所佩戴安全帽不合格。	4	9月16日前完成整改	应急管理局	王军元	正在整改	
5	应急管理局	2024年9月14日	甘肃银河食品集团有限责任公司	1. 蛋白车间电机传动轴防护罩不符合要求。 2. 蛋白车间设备电机未重复接地。 3. 冻干车间控制室内灭火器配备不足。 4. 冻干车间氮气瓶未采取防护措施。 5. 冻干车间制冷设备未进行接地。	5	9月24日前完成整改	应急管理局	王军元	正在整改	

序号	检查单位	检查时间	被检查单位	问题隐患	隐患数	整改时限	责任单位	责任人	整改情况	备注
6	应急管理局	2024年9月14日	甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司	1. 万吨罐区过滤泵未采取固定措施； 2. 万吨罐区防爆控制柜未接地； 3. 万吨罐区内设置的消火栓应移出罐区； 4. 30 年调味酒库内烟感报警未设置到屋顶；	4	9月24日前完成整改	应急管理局	王军元	正在整改	
7	应急管理局	2024年9月14日	甘肃锦拓发展科技化工公司	1、各物料储罐的磁翻板液位计需要调校； 2、硫酸高位槽出料管线上的调节阀气源未接通。	2	9月24日前完成整改	应急管理局	王军元	正在整改	
8	应急管理局	2024年9月15日	张掖市欧发环保科技有限公司	1、卸料管线口等电位接地线存在锈蚀断开现象； 2、卸料口箱体内可燃气体报警器故障； 3、运输车辆内物料泵及插座不具备防爆功能； 4、安全生产标准化未定期复评。	4	9月24日前完成整改	应急管理局	王军元	正在整改	
9	应急管理局	2024年9月15日	民乐县鸿泰新型燃料有限公司	1、无2024年7月30日甘肃省安全生产委员会下发的“甘安委发[2024]13号”的学习记录资料； 2、安全生产标准化未定期复评。	2	9月24日前完成整改	应急管理局	王军元	正在整改	

序号	检查单位	检查时间	被检查单位	问题隐患	隐患数	整改时限	责任单位	责任人	整改情况	备注
10	应急管理局	2024年9月15日	甘肃锦世化工有限责任公司	1、机修间门口地沟无盖板。 2、机修间内配电箱设置的空气开关无漏电保护器；存在开关裸装现象；砂轮切割机手柄无控制开关。 3、备用电源三台柴油发电机未定期维护保养，与维修间之间的隔墙上存在洞口、相关电气线路缠绕在采暖热水管线上。 4、红矾车间动火作业人员未随身带作业票（尚忠善）。	4	9月24日前完成整改	应急管理局	王军元	正在整改	
11	消防救援大队	2024年9月9日	民乐县自由部落网吧	1. 未按要求开展防火检查，防火检查有记录，但不符合规定，无消防演练记录； 2. 电器产品的线路定期维护、检测无记录，吧台旁电器线路敷设不符合规定（缺少地线）。	2	9月18日前改正	消防救援大队	宋克隆	正在整改	
12	消防救援大队	2024年9月10日	民乐县永固油品贸易有限责任公司	1. 无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录； 2. 办公室一层南侧一处电器线路敷设不符合规定，电器产品的定期维护、检测无记录。	2	9月14日前改正	消防救援大队	宋克隆	正在整改	
13	消防救援大队	2024年9月10日	民乐县元義宾馆	1. 二层东侧疏散通道堆放物品，占用疏散通道； 2. 防火检查记录有，但不符合规定，无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录，无消防演练记录； 3. 二层东侧 1 处应急照明灯、大厅出口处疏散指示标志未保持完好有效。	3	第1项责令立即改正；第2、3项9月19日前改正	消防救援大队	宋克隆	第1项已改正；第2、3项正在整改	

序号	检查单位	检查时间	被检查单位	问题隐患	隐患数	整改时限	责任单位	责任人	整改情况	备注
14	消防救援大队	2024年9月10日	民乐县鑫鑫源百货部	1. 场所一层安全出口处堆放物品，占用安全出口； 2. 北侧出口1处疏散指示标志设置不符合标准且未通电； 3. 1处电器线路敷设不符合规范要求； 4. 员工不会使用灭火器。	4	第1项责令立即改正；第2、3、4项9月16日前改正	消防救援大队	宋克隆	第1项已改正；第2、3、4项正在整改	
15	消防救援大队	2024年9月10日	张掖和田石油销售有限公司民乐生态工业园区加油站	1. 营业厅值班区域走道1处电器线路敷设不符合规定，无电器产品的线路 定期维护、检测记录； 2. 防火检查记录填写不符合要求。	2	9月16日前改正	消防救援大队	宋克隆	正在整改	
16	消防救援大队	2024年9月10日	民乐县尚多购超市	1. 场所一层安全出口处堆放物品，占用安全出口； 2. 北侧出口1处疏散指示标志未通电； 3. 1处电器线路敷设不符合规范要求； 4. 员工不会使用灭火器。	4	第1项责令立即改正；9月16日前改正	消防救援大队	宋克隆	第1项已改正；第2、3、4项正在整改	
17	文体广电和旅游局	2024年9月10日	金阳光生态农业观光园	1. 游客中心门口大树断裂，未及时清理	1	立即整改	文体广电和旅游局	杨向荣	已整改	
18	文体广电和旅游局	2024年9月12日	新乐巢娱乐会所	1. 安全地标缺失； 2. 疏散通道堆放杂物； 3. 灭火器数量不足。	3	立即整改	文体广电和旅游局	杨向荣	已整改	
19	文体广电和旅游局	2024年9月12日	新字网咖	1. 吧台内灯开关脱落。	1	立即整改	文体广电和旅游局	杨向荣	已整改	
20	文体广电和旅游局	2024年9月13日	自由部落网吧	1. 场所内有上网人员抽烟。	1	立即整改	文体广电和旅游局	杨向荣	已整改	

序号	检查单位	检查时间	被检查单位	问题隐患	隐患数	整改时限	责任单位	责任人	整改情况	备注
21	文体广电和旅游局	2024年9月13日	甘肃幸福童年文化产业发展有限责任公司	1. 灭火器数量不足。	1	立即整改	文体广电和旅游局	杨向荣	已整改	
22	文体广电和旅游局	2024年9月13日	嘉乐丽锦KTV	1. “安全出口”空标线路架设不规范。	1	限期整改	文体广电和旅游局	杨向荣	正在整改	
23	文体广电和旅游局	2024年9月13日	梦想王国娱乐有限公司	1. 1个安全地标损坏。	1	限期整改	文体广电和旅游局	杨向荣	正在整改	
24	卫健局	2024年9月10日	新天中心卫生院李寨分院	1. 医院大院水管漏水。	1	立即整改	卫健局	王晶	已整改	
25	卫健局	2024年9月12日	县人民医院	1. 老年医学科医疗纠纷调解室摄像头没有复位； 2. 心内科六楼楼梯东侧窗户把手脱落。	2	立即整改	卫健局	王晶	已整改	
26	卫健局	2024年9月12日	县中医医院	1. 一楼楼梯间防火门闭门器损坏； 2. 住院部A区二楼烟感器故障； 3. 住院部A区高位水箱阀门损坏； 4. 住院部A区八楼楼道灯不亮。	4	限期整改	卫健局	王晶	正在整改	
27	卫健局	2024年9月11日	县妇幼保健院	1. 配电柜接地线故障。	1	立即整改	卫健局	王晶	已整改	
28	卫健局	2024年9月12日	永固中心卫生院	1. 暖气管老化更换。	1	限期整改	卫健局	王晶	正在整改	
29	卫健局	2024年9月12日	洪水镇卫生院	1. 火灾自动报警系统控制柜打印机缺纸。	1	立即整改	卫健局	王晶	已整改	

序号	检查单位	检查时间	被检查单位	问题隐患	隐患数	整改时限	责任单位	责任人	整改情况	备注
30	市场监管局	2024年9月11日	民乐县团结巷物业管理有限公司	1. 电梯轿厢内无警示标示; 2. 提供不出电梯有效的检验报告。	2	立即整改	市场监管局	杨志彪	已整改	
31	市场监管局	2024年9月11日	民乐县天香源餐饮有限公司	1. 电梯轿厢内检验合格标志未更换。	1	立即整改	市场监管局	杨志彪	已整改	
32	交通运输局	2024年9月13日	甘肃西运运输实业（集团）有限责任公司	1. 甘G20920号车辆座位下灭火器软管破损，三个安全锤不报警; 2. 甘G26418号车辆灭火器压力不足，4个安全锤不报警。	2	立即整改	交通运输局	杨鹏	已整改	