

附件2:

省市县安委办交办未整改问题隐患清单

填报单位: 民乐县安全生产委员会办公室

填报时间: 2024年9月15日

序号	检查单位	检查时间	被检查单位	问题隐患	隐患数	责任单位	责任人	整改情况	备注
1	县安委办	2024年4月10日	益民园小区	1. 住宅楼未按规范要求设置消防水系统; 2. 地下室直通前层的楼梯未用防火墙、防火门分隔。	2	住建局 消防救援 大队 社区管委 会	刘大龙 宋克隆 谢兴鹏	正在 整改	
2	县安委办	2024年1月23日	乐易购优选超市	1. 无相关的消防检查验收意见书; 2. 防排烟设置不符合规范要求; 3. 格栅、吊顶区域的烟感报警仪, 自动喷水喷头安装位置不符合规范要求。	3	工业信息 化和商务 局 消防救援 大队	韩克明 宋克隆	正在 整改	
3	县安委办	2024年1月20日	民乐县古诚大酒店	1. 未经消防救援机构许可, 擅自投入使用、营业。	1	工业信息 化和商务 局 消防救援 大队	韩克明 宋克隆	正在 整改	